

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchsoren@gmail.com

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «01» марта 2018 г. № 121

1. Провести проверку в отношении Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 69»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения адрес места нахождения юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1; место(а) фактического осуществления деятельности и (или) используемых ими объектов: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 (объект (территория) относится к категории высокого риска)

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки Старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области капитана внутренней службы Дёмина Андрея Вячеславовича, инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области капитана внутренней службы Петрова Андрея Александровича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора. ФРГУ №10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, регистрационный(ые) номер(а) функци(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МЧС России, в сети «Интернет»

(ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок)

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуаль-

- ных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
  - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  - по обеспечению безопасности государства;
  - по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «12» марта 2018 г.

Проверку окончить не позднее «06» апреля 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1, ст.4, 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.п. 9, 10 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

11.1 Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документов, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН (12.03.2018 – 06.04.2018);

11.2 Обследование объекта защиты (визуальный осмотр) (12.03.2018 – 06.04.2018);

11.3 Отбор образцов продукции, проб и их исследование, испытание, измерение (12.03.2018 – 06.04.2018);

11.4 Оформление результатов проверки (06.04.2018).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

13.1. правоустанавливающие документы на пользование имуществом:

- перечень зданий, сооружений, помещений, находящихся в собственности или аренде;
- свидетельства о собственности, копии договоров аренды;

13.2 уставные документы:

- устав организации;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- реквизиты юридического лица, юридический адрес, наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета;

13.3. документы, отражающие организационные мероприятия по пожарной безопасности:

- приказ о назначении на должность руководителя или выписка из протокола собрания;
  - приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность;
  - документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума;
  - инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также документы, свидетельствующие о проведении практических тренировок;
  - документы, свидетельствующие о проведении проверки качества огнезащитной обработки (пропитки);
  - акты проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (при их наличии);
  - приказ об определении порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и акты о проведении указанных работ (при их наличии);
  - акты проведения проверок систем и средств противопожарной защиты объекта;
  - исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;
  - годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений;
  - сертификаты соответствия на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации;
  - акты приемки в эксплуатацию систем автоматической противопожарной защиты и договоры на регламентное техническое обслуживание данных систем;
  - декларация пожарной безопасности (при наличии);
  - расчеты индивидуального и социального пожарного риска (в случае если такие имеются);
  - документы страхования возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (в случае если такие имеются);
  - техническую документацию на производимую и реализуемую продукцию.
- Указанные документы необходимо представить не позднее «12» марта 2018 г.

Начальник ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области (Главный государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)

подполковник внутренней службы

Лунаев Дмитрий Михайлович

(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области капитан внутренней службы Дёмин Андрей Вячеславович, т. (3532)49-92-26

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), и должность лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено: \_\_\_\_\_

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления )

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил \_\_\_\_\_

(подпись)

(дата, должность, фамилия, инициалы)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу  
и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 121/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа № 69»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
*г. Оренбурга* по пожарному надзору № *121*  
от « *01* » *марта* 2018 года, \_\_\_\_\_ ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с *14* ч *00* мин.  
« *26* » марта 2018 г. по *11* ч *00* мин. « *06* » апреля 2018 г.  
проведена проверка

*старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орен-  
бургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской об-  
ласти капитаном внутренней службы Дёминым Андреем Вячеславовичем*

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.

*Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа № 69», по адресу: г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1*

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором МОАУ «СОШ № 69» Журавлевой Светланой Викторовной, заместите-  
лем директора по административно-хозяйственной работе МОАУ «СОШ № 69» Чекрыжовой-  
Людмилой Александровной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-  
сти, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения                                  | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1     | Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей в лестничных клетках в открытом положении                             | пп. «г» п. 36 ППР в РФ  | 01.08.2019   |  |
| 2     | В лестничных клетках допускается эксплуатация дверей без приспособлений для самозакрывания и без уплотнения в притворах | ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009  | 01.08.2019   |  |
| 3     | Высота второго эвакуационного   | ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.   | 01.08.2019   |  |

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения   | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушениями требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5  |
|       | выхода из спортивного зала составляет в свету менее 1,9 м (фактически 1,8 м)   | 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.7, п. 7.1.13 СП 1.13130.2009   |  |  |
| 4     | Ширина второго эвакуационного выхода из спортивного зала составляет менее 1,2 м (фактически 1,12 м)  | ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.7, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009   | 01.08.2019   |  |
| 5     | Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ | п. 20 ГНП в РФ  | 01.08.2019   |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и  
Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Оренбургской области  
капитан внутренней службы

Дёмин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» апреля 2018 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу  
и Оренбургскому району  
(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург  
(место составления акта)

«06» апреля 2018 г.  
(дата составления акта)  
«11» час «00» мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 121

По адресу/адресам: г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки от 01 марта 2018 г. № 121 (издал главный государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору Д.М. Дунаев)  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 69»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» марта 2018 г. с 14 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 30 мин.

«06» апреля 2018 г. с 10 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

(указывается в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 час. 00 мин.

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 02.03.2018 в 12 час. 00 мин. (Журавлева Светлана Викторовна)  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области капитан внутренней службы Демин Андрей Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов. Экспертные организации указывается (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должности эксперта или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОАУ «СОШ № 69» Журавлева Светлана Викторовна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе МОАУ «СОШ № 69» Чекрыжова Людмила Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчеты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности. Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.


| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности   | Основание   | Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения                    |
|-------|--|---|---|
| 1.    | 2.   | 3.  | 4.  |
| 1     | Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей в лестничных клетках в открытом положении  | пп. «г» п. 36 ППР в РФ  | МОАУ «СОИ № 69», руководитель, лицо, ответственное за пожарную безопасность |
| 2     | В лестничных клетках допускается эксплуатация дверей без приспособлений для самозакрывания и без уплотнения в притворах  | ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009            | МОАУ «СОИ № 69», руководитель, лицо, ответственное за пожарную безопасность |
| 3     | Высота второго эвакуационного выхода из спортивного зала составляет в свету менее 1,9 м (фактически 1,8 м)   | ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.7, п. 7.1.13 СП 1.13130.2009 | МОАУ «СОИ № 69», руководитель, лицо, ответственное за пожарную безопасность |
| 4     | Ширина второго эвакуационного выхода из спортивного зала составляет менее 1,2 м (фактически 1,12 м)  | ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.7, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 | МОАУ «СОИ № 69», руководитель, лицо, ответственное за пожарную безопасность |
| 5.    | Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии главами 5, 7 и 8 ФЗ ст 22.07.2008 № 123-ФЗ | п. 20 ППР в РФ  | МОАУ «СОИ № 69», руководитель, лицо, ответственное за пожарную безопасность |


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:



1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 06.04.2018 № 121/1/1;
2. Протокол об административном правонарушении от 05.04.2018 № 127.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу,  
Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Оренбургской области  
капитан внутренней службы  
  
  
Демин Андрей Вячеславович

С актом проверки ознакомлен(а), копии акта со всеми приложениями получил(а):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«06» апреля 2018 г.

  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица (лиц)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99